


水道の凍結・破裂の防止は万全ですか？

日増しに寒さが厳しくなってきました。皆様のご家庭では給水装置の冬支度はお済みですか。今一度点検し、凍結・破裂事故が起きないように予防に心がけましょう。

防寒はこのように


水道管・蛇口・メーター器に 保温材を取り付けましょう

保温材には保温に適した耐久性のある市販品の保温チューブ・保温テープなどがあります。また、フェルト・布・古い毛布などで保温し、その上からビニールテープを巻いて水に濡れないようにしてください。



保温材

昨年は、メーター器の破裂事故が続出しました。原因はメーターボックス内の凍結防止対策不足によるものです。ボックス内にビニール系の保温材（発泡スチロール等）や古い毛布・布切れなどを入れ保温しましょう。検針時に支障のないよう工夫をしてください。



古い毛布や布切れ
発泡スチロール

なお、メーター器を破損すると費用がかかりますので十分注意をしてください。

年末・年始の当番店

午前9:00～午後4:00までの修繕工事については水道組合事務所へ連絡をお願いします。☎(43)7196

なお、午後4:00以降は下記の水道工事当番店宅へ電話をお願いします。

月日	工事店名	電話番号	月日	工事店名	電話番号
12月	太田水道工務店	43-1360	1月1日	清水設備工業	48-2525
28日	佐藤建築設備(株)	56-2601	1日	重森工業	43-5846
	(有)不二工業所	43-4446		杉本水道店	43-5210
	共和設備	43-8190	1月	(有)星野設備工業所	43-8581
12月	小侯設備工業	43-1657	1月	小林設備	45-2070
	藤江設備工業所	43-2858	2日	小幡管工	48-2045
29日	丸羽設備工業	43-8031		宝栄設備	43-3782
	丸佐設備	43-1240	1月3日	朝田産業(株)	0555-23-1105
12月	中野水道工業所	43-5220		天野設備	45-2429
30日	朝日設備工業	48-2323		楽山設備	43-0368
	橋本設備	48-2516	1月	(有)佐藤商店	43-4174
12月	志村水道工事店	43-3798	1月	富岳物産(株)	43-4195
31日	小侯管工設備	48-2146	4日	勝俣設備	43-5233
	尾上水道工事店	43-0533		(株)美沢屋	23-0148

こんなところには、必ず防寒を

- ・水道管がむきだしになっているところ
- ・水道管が北向きになっているところ
- ・風当たりの強いところにある水道管

※給水管や蛇口は、気温がマイナス4℃以下になると凍ったり破裂したりすることがあります。


もしも…

水道が凍結してしまった場合

タオルを蛇口にかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かしましょう。急に熱湯をかけると給水管が破裂したり、蛇口をいためることがありますので注意してください。



水道が破裂した場合



布・テープ・あるいは自転車のチューブを破裂した所へ巻き付けるか止水栓等で水をためてから水道工事店に連絡し修理を受けてください。市では一年を通じ、各家庭の水道施設の漏水・凍結・破裂事故等の修繕工事を市指定水道修繕工事店に依頼しております。

12月・1月の水道修繕工事当番店

期日	工事店名	住所	電話番号
12月	1日	太田水道工務店	上谷6-11-7 43-1360
	}	(有)不二工業所	川棚9 43-4446
		清水設備工業	朝日馬場317 48-2525
	15日	小林設備	法能413 45-2070
	}	佐藤建築設備(株)	上谷1-5-21 45-0134
		富岳物産(株)	つる3-8-8 43-4195
		勝俣設備	夏狩4 43-5233
27日		楽山設備	田原3-1-26 43-0368
1月	}	杉本水道店	田原4-6-9 43-5210
		志村水道工事店	法能935 43-3798
	5日	小侯管工設備	朝日曾雌157-2 48-2146
	}	尾上水道工事店	鹿留224-1 43-0533
		15日	天野設備
	共和設備	田野倉272-3 43-8190	